



計画汚水量 : 2000 L／日  
 処理能力 : 200 L／基  
 必要基数 :  $2000 \text{ L} \div 200 \text{ L} = 10.0$   
 10 基とする  
 施工面長 :  $(0.45 \text{ m} + 0.01 \text{ m}) \times 10 \text{ 基} = 4.6 \text{ m}$   
 ※ H1 :  
 H2 :

1. 浄化槽取扱指導要綱に準拠し、合併浄化槽放流水を敷地内処理する装置とする
2. 雨水浸透ます付近及び雨水等の流入する恐れのない場所へ設置すること
3. 粘土層等の透水性が悪い土壤への設置は行わないこと
4. 地下水位が装置底面より 1m 以上離れている場合で湿润でない場所へ設置すること
5. 処理装置の端より建築物、隣地境界までの距離は 1m 以上とする
6. 処理装置上部は歩行等により踏み固められる恐れがないこと
7. 維持管理を適正に行うこと



株式会社エスアールエスディービー	〒309-1701 茨城県笠間市小原4606				承認	設計	担当	製図	縮尺	図面名称 SRS-CV21-EPS型 浄化槽10人槽用(10基)図面	No.
	TEL 0296-77-5801	FAX 0296-78-0087	設計年月日							装置仕様 歩行者仕様: 1列設置	